

# АКТ

## осеннего осмотра здания и сооружений.

Комиссия в составе: председателя Заведующего МБДОУ Родиной Ю.А.

членов комиссии: зам.зав. по АХР Зубаревой Н.В., рабочего по обслуживанию зданий и сооружений Еркина В.Ф.

провела 07.09.2015г технический осмотр здания и сооружений состоящих из:

Этажность -2 этажа, год ввода в эксплуатацию: 1966г

стены- кирпичные

чердак -нет

подвал- есть

В результате осмотра установлено:

№ п/п	Наименование	Состояние ( дефекты)	Сроки выполнения работ
1	Кровля	Удовлетворительное	-----
2	Фундамент	Удовлетворительное	-----
3	Стены	Удовлетворительное	-----
4	Система отопления	Удовлетворительное (требуется замена регистров)	По мере поступления финансирования ( подана заявка в комитет образования)
5	Электрика	Удовлетворительное ( требуется частичная замена проводки)	По мере поступления финансирования ( подана заявка в комитет образования)
6	Сантехника	Удовлетворительное	-----
7	Оконные блоки	Удовлетворительное ( требуется замена в гр №8 ,гр №4,сп.зале)	По мере поступления финансирования ( подана заявка в комитет образования)
8	Помещения	Удовлетворительно( требуется ремонт на пищеблоке)	Август-сентябрь 2015г



*Ю.А. Родина*  
*Н.В. Зубарева*  
*В.Ф. Еркин*

Родина Ю.А.

Зубарева Н.В.

Еркин В.Ф.