

АКТ

технической готовности потребителя

тепловой энергии к отопительному периоду

МБ ДОУ № 62 ул. Вулканная 42Б

Наименование потребителя

«10» 08 2017 г.

Настоящий акт составлен работниками филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»:

мастер Тимкин ВВ

с. н.д. м.п. Мещеряков В.Н.

в присутствии работников организации потребителя: зам. зав. по АХР

Зубарева И.В. ул. 31/5 046/42 15.03.17

в том, что готовность потребителя к отопительному периоду находится в следующем состоянии:

№ п.п.	Критерия готовности к отопительному периоду	Состояние	Примечание
1.	Наличие плана ремонтных работ и отметки о качестве их исполнения	<u>в наличии</u>	
2.	Состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	-	
3.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.д.) центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	<u>удовл.</u>	
4.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>удовл.</u>	
5.	Наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов	<u>в наличии</u>	<u>повешены установлены</u>
6.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	-	
7.	Наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствии их действительности	<u>в наличии</u>	
8.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	<u>оборудован акт от 15.05.17</u>	
9.	Плотность оборудования тепловых пунктов	<u>удовл.</u>	<u>акт от 04.04.17</u>
10.	Наличие пломб на расчетных шайбах, соплах элеваторов и соответствие расчетным	<u>в наличии</u>	<u>пломбы м.п. в 5,8 мн ш/б 48</u>

Подписи: Тимкин ВВ
(ФИО)

Мещеряков В.Н.
(ФИО)

Зубарева И.В.
(ФИО)

подпись

подпись

подпись